



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПИСАНИЕ

« 20 » марта 2017 г.

№ 2.2/ 19 /33

Москва

Директору

(ФИО руководителя и наименование юридического лица,

Кузнецовой Е.В.

(ФИО индивидуального предпринимателя)

Государственный инспектор Пуртов Олег Анатольевич, т. 254-10-55

на основании Акта проверки № 2.2/ 19 /33 от « 20 » марта 2017 г. в отношении

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» (ГБОУ Гимназия №1530 «Школа Ломоносова») Юридический адрес ГБОУ Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 107014, Москва, ул. Егерская, д. 4, фактический адрес ГБОУ Гимназия №1530 «Школа Ломоносова» 107014, Москва, ул. Егерская, д. 4., Директор Кузнецова Евгения Викторовна (тел.8-495-603-09-62) ИНН 7718083895, ОГРН 1037700016640.

в присутствии Директора Кузнецовой Е.В.

должность, инициалы и фамилия законного / уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

предписываю :

№	Меры по устранению выявленных нарушений	Сроки устранения нарушений
1	2	3
1	Однолинейную схему электроснабжения электроустановки привести в соответствии с фактическим состоянием ПТЭЭП 1.8.5	до 20.06.17г.
2	Установить на вводе автомат защиты с номиналами соответствующими акту разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности (ПТЭЭП 1.8.1)	до 20.06.17г.
3	На зажимах шин РЕ и N выполнить соединения, не более двух проводников под один болт ПТЭЭП 2.7.6	до 20.06.17г.
4	Аттестовать заместителя ответственного за электрохозяйство на IV гр. по электробезопасности. (ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7).	до 20.06.17г.
5	Укомплектовать электрощитовую запасным комплектом плавких вставок ПТЭЭП 2.2.16.	до 20.06.17г.

6	Составить однолинейную расчетную схему электроснабжения электроустановки в полном объеме (ПТТЭП 1.5.18).	до 20.06.17г.
7	Очистить от пыли распределительные панели и щиты. (ПТЭЭП 2.2.17).	до 20.06.17г.
8	Соединение проводов выполнить исключая скруток (ПТЭЭП 1.7.2 ПУЭ 2.1.21)	до 20.06.17г.

Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению выявленных нарушений.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направлять в письменном виде в установленные сроки в МТУ Ростехнадзора по адресу: г. Москва, ул. Красина, д.27

Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1(частью 6*) статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен _____
(подпись законного / уполномоченного представителя юридического лица / индивидуального предпринимателя)

С предписанием ознакомлены _____
(подпись лиц присутствовавших и участвовавших при проведении проверки)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи _____

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор
(должность лица, вынесшего предписание, инициалы)

МТУ Ростехнадзора
Государственный инспектор отдела
надзора за электроустановками
№ 31
(подпись)

Пуртов О.А.
(инициалы и фамилия)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получил «20» марта 2017 г. /

Директор Кузнецова Е.В.
(должность лица, получившего предписание; ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица
подпись или ФИО индивидуального предпринимателя).